



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ,
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Карла Маркса просп., д. 4б, г. Ставрополь, Ставропольский край, 355000 телефонь
(8652) 26-48-57; факс: (8652) 26-35-12 E-mail: uprav@stavgosnadzor.ru

28.09.2017г.

г.Пятигорск

14 час.00 мин.

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора)юридического лица
Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания
«Пятигорский комплексный центр социального обслуживания населения»
ИНН 2632036340

№ 4759-Р-ПЛ-К12.6

По адресу/адресам:

357500 Ставропольский край, г.Пятигорск, ул.Сельская, д.40

На основании распоряжения Распоряжения Кавказского управления Ростехнадзора от 24.08.2017г. № 4759-Р-ПЛ-К12.6, утвержденного ВРИО заместителя руководителя Кавказского управления Ростехнадзора Кинжибаловым А.В. была проведена плановая выездная проверка в отношении Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Пятигорский комплексный центр социального обслуживания населения».

Дата и время проведения проверки:

с «25» сентября 2017г. по «28» сентября 2017г. Общая продолжительность проверки: 4 рабочих дней.

Акт составлен: Кавказское управление Ростехнадзора

С копией распоряжения Кавказского управления Ростехнадзора о проведении проверки ознакомлен: Абросимова Людмила Николаевна – директор Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Пятигорский комплексный центр социального обслуживания населения» 20.09.2017 г., 09ч.00м.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется.

Лицо, проводившее проверку:

Чонаева Елена Викторовна – государственный инспектор отдела энергетического надзора по Ставропольскому краю Кавказского управления Ростехнадзора

При проведении проверки присутствовал:

Абросимова Людмила Николаевна – директор Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Пятигорский комплексный центр социального обслуживания населения»

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных нормативно правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

-Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП), утвержденных Минэнерго России от 13.01.2003 года № 6, зарегистрированных в Минюсте России 12.12.2013 года № 30593;

№	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требование которого нарушено и (или) не соблюдено	Лица, допустившие нарушения
1.	Не назначены для непосредственного выполнения обязанностей по организации эксплуатации электроустановок ответственный за электрохозяйство и заместитель ответственного за электрохозяйство организации	ПТЭЭП п.1.2.3	Директора Абросимова Л.Н.
2.	Не назначен распоряжением руководителя ответственный работник или работники, имеющие группу III для поддержания	ПТЭЭП п.3.5.10	Директора Абросимова Л.Н.

	исправного состояния. проведения периодических проверок переносных и передвижных электроприемников, вспомогательного оборудования к ним		
3.	Отсутствует журнал регистрации инвентарного учета, периодической проверки и ремонта переносных и передвижных электроприемников, вспомогательного оборудования к ним	ПТЭЭП п.3.5.11	Директора Абросимова Л.Н.
4.	Отсутствует график осмотра заземляющих устройств	ПТЭЭП п.2.7.9	Директора Абросимова Л.Н.
5.	Отсутствует распоряжение о назначении лиц, ответственных за состояние, учет, хранение и проверку электрозащитных средств.	Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках (далее ИПиСЗ) приложение №1 п.1.4.3	Директора Абросимова Л.Н.
6.	Отсутствуют в ВРУ-0,4 кВ испытанные средства защиты.	ИПиСЗ п.1.1.4	Директора Абросимова Л.Н.
7.	Отсутствует журнал учета и содержания средств защиты.	ИПиСЗ приложение №1 п.1.4.2	Директора Абросимова Л.Н.
8.	Отсутствуют однолинейные схемы электрических соединений для всех напряжений при нормальных режимах работы оборудования	ПТЭЭП п.1.5.18;	Директора Абросимова Л.Н.
9.	Отсутствует график очистки, осмотра и ремонта сети электрического освещения.	ПТЭЭП п.2.12.12	Директора Абросимова Л.Н.
10.	Отсутствует список работников, имеющих право ведения	ПТЭЭП п.1.5.27	Директора Абросимова

	оперативных переговоров.		Л.Н.
11.	Отсутствует инструкция по оперативному ведению переговоров и записей.	ПТЭЭП п.1.5.20	Директора Абросимова Л.Н.
12.	Отсутствуют средства пожаротушения в ВРУ-0,4 кВ	ПТЭЭП п.2.2.40	Директора Абросимова Л.Н.
13.	Не указан номинальный ток плавкой вставки на всех предохранителях присоединений ВРУ-0,4 кВ	ПТЭЭП п.2.2.20	Директора Абросимова Л.Н.
14.	Отсутствует запас калиброванных плавких вставок в ВРУ-0,4 кВ	ПТЭЭП п.2.2.16	Директора Абросимова Л.Н.
15.	На оборудовании ВРУ-0,4 кВ не указаны на рукоятках управления надписи, указывающие операцию, для которой они предназначены ("Включать", "Отключать").	ПТЭЭП п.2.2.14;	Директора Абросимова Л.Н.
16.	ЩС 3.2, 2.1 не имеет запирающего устройства	ПТЭЭП п.2.2.4	Директора Абросимова Л.Н.
17.	Отсутствуют на дверях ЩС 3.2, 2.1 кВ предупреждающие плакаты и знаки установленного образца.	ПТЭЭП п.2.2.20	

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не проверялось.

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора): не проверялось.

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена.

(заполняется при проведении выездной проверки)

Чонаева Е.В.

(подпись проверяющего)




Амбросимова Л.Н.

(подпись уполномоченного
представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного
представителя)

Подписи лиц, проводивших проверку:

государственный инспектор
отдела энергетического надзора
по Ставропольскому краю


Е.В.Чонаева

Прилагаемые к акту документы:


1. Распоряжение органа государственного контроля (надзора) о проведении плановой выездной проверки № 4759-Р-ПЛ-К12.6 от 24.08.2017г.

С актом проверки ознакомлен (а):

Абросимова Людмила Николаевна – директор Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Пятигорский комплексный центр социального обслуживания населения»

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«28» сентября 2017 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводивших проверку)